



Feuerwehrgerätehaus Laue

Adresse:

Baujahr: 2003

Stellplätze: 1



Es wurden folgende Abweichungen zur DIN 14092-1 festgestellt:

lfd. Nr.	Abweichung	Auswirkung	Priorität
1	kein Büro/Wehrleiterzimmer	- administrative Aufgabenerfüllung des Ortswehrleiters wird erschwert	mittel
2	keine Notstromeinspeisung	- im Falle eines Stromausfalls ist das Gerätehaus nicht betriebsfähig	mittel
3	keine Abgasabsauganlage	- mögliche Gesundheitsgefahr durch Dieselemissionen	niedrig

Fazit:

Das Feuerwehrgerätehaus Laue weist nur wenige Abweichungen zur gültigen DIN 14092-1 und dem darin festgelegten Raumprogramm auf. Für die örtliche Wehr ist das Raumprogramm zufriedenstellend. In der Planungsperiode bis zum Jahr 2023 ist die Nachrüstung einer Notstromeinspeisung vorzusehen.